



TURVAKSI® MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Hakametsän Jäähalli liukupalo-ovi

03.04.2023

Sisällysluettelo

• Perustiedot	3
• H202 PSL-liukupalo-oven vuosihuolto	4
• 2018 huollon raportti.....	5
• 2019 huollon raportti.....	6
• 2020/1 huollon raportti.....	7
• 2020/1 korjausraportti.....	8
• 2020/2 huollon raportti.....	9
• 2021/1 huollon raportti.....	10
• 2022/1 koko huollon raportti	11
• 2022/2 koko huollon raportti	12
• 2023/1 koko huollon raportti	13

Perustiedot

Tilaaja	Tampereen kaupunki Liikunta- ja nuorisoyksikkö
Kohde/osoite	Hakametsän Jäähalli Keltinkatu 2 Tampere
Työnumero	471066
Huollon suorittaja	Mika Luoma
Huoltoaika	3.4.2023
Kohdeyhteyshenkilö	Jari Tolvanen 050 554 5858
Järjestelmän huoltodokumenttien sijainti	T:\

Ovikohtaiset huoltolomakkeet löytyvät dokumenttipankistamme osoitteesta <https://www.ajanlukko.fi/turvaksi>
Käyttäjätunnus: Tampere
Salasana: 123771
MINUN PALVELUNI/Dokumenttipankki/kirjaudu palveluun

H202 PSL-liukupalo-oven vuosihuolto

Oven toiminnan tarkastus; liukukiskojen ja kannatinvaunujen puhdistus

Oven toiminnan tarkastus; oven alaohjaimen kunto ja kiinnitys

Oven toiminnan tarkastus; oven liukuminen ääriasennosta ääriasentoon käsin työntämällä

Ovikoneiston tarkastus; ketjun kiristys, puhdistus ja voitelu tarvittaessa

Ovikoneiston tarkastus; kääntöpyörien ja moottorin kiinnityksen tarkistus

Ovikoneiston tarkastus; ketjun kiinnitys oveen

Ovimoottorin ja ohjauskeskuksen tarkastus; moottorin rajojen säätö

Ovimoottorin ja ohjauskeskuksen tarkastus; avautumis- ja sulkeutumisenopeuden säätö

Oven sulkeutumisen testaus kaikilta impulssilaitteilta; laukaisupainikkeesta

Oven sulkeutumisen testaus kaikilta impulssilaitteilta; savuilmaisimen testaus savulla mahdollisuuksien mukaan

Johtojen kunnan silmämääräinen tarkastus

Verkkolaitteen kunnan tarkastus ja jännitemittaus

Varatoiminta-akun ulkoinen ja päivämäärätarkistus ja jännitemittaus kuormittamattomana

Toiminnan testaus ilman verkkojännitettä

Palolaukaisu

Sulkeutumisen testaus

Akkujännitteen mittaus

Mahdollisten oviympäristöhälyttimien koestus (valo/ääni)

Oviautomaattikalla varustettujen ovien turva- ja liikeilmaisimien toimimattomuuden varmistaminen palotilanteessa sekä mahdollisen puikahdustoiminnan toimivuus vastaavassa tilanteessa

Mahdollisten poistumisvalojen toiminta ko. ovelta

Oviympäristön paloluokituksen mukainen kunto

Läpivientien ja palokatkojen tarkistus

Oven liikettä estävien esteiden poisto

Huoltoajankohdan merkitseminen laitteistoon (yleensä keskuksen kanteen tai toimilaitteeseen)

2018 huollon raportti

Huolto valmis pvm 31.10.2018
Huomautuksia/kommentteja (voi sanella) Huolto valmis

2019 huollon raportti

Huolto valmis pvm 11.06.2019
Huomautuksia/kommentteja (voi sanella) Huolto valmis

2020/1 huollon raportti

Huolto valmis pvm	17.03.2020
Huomautuksia/kommentteja (voi sanella)	Koestettaessa ilmaisimia, ei toinen palautunut keinusavun antamisen jälkeen. Ketjussa oleva raja-anturi on myös irti. Tilaaja kertoi nyt olevan voimassa 15min. sääntö oleskeluun. Ilmoittaa meille kun korjausvoidaan toteuttaa.

2020/1 korjausraportti

Huolto valmis pvm	23.03.2020
Huomautuksia/kommentteja (voi sanella)	RAPORTTI 458134/125272 17.3.2020 Oven määräaikaistarkastuksessa havaittu vikoja ilmaisimissa ja rajanturissa. Palaamme asiaan kun saamme teiltäpäin viestiä. Ovea voi käyttää normaalistikäsin, syytä kuitenkin sulkea käytön jälkeen. 23.3.2020 erillinen korjaus Uusittu akku, puhdistettu ilmaisimet sekä korjattu rajakytkin.ML

2020/2 huollon raportti

Huolto valmis pvm	22.12.2020
Huomautuksia/kommentteja (voi sanella)	Huollettu ohjelman mukaisesti. Poistettu liikettä estävät tavarat (mailat ja matot) 460548/129677

2021/1 huollon raportti

Huolto valmis pvm	09.08.2021
Huomautuksia/kommentteja (voi sanella)	Huollettu ja poistettu paloletku oven liikealueelta. 133419/463105

2022/1 koko huollon raportti

Huolto valmis pvm 23.03.2022
Huomautuksia/kommentteja (voi sanella) Huollettu, liikealueelle oli kasattu taas tavaroita. Siivottu.ML

2022/2 koko huollon raportti

Huolto valmis pvm 06.10.2022
Huomautuksia/kommentteja (voi sanella) Huollettu ohjelman mukaisesti

2023/1 koko huollon raportti

Huolto valmis pvm 03.04.2023
**Huomautuksia/kommentteja
(voi sanella)** Huolto valmis.ML
471066

